CMA

220803100115

检 测 报 告

样品受理编号：SBJKA2025759

样 品 名 称 ：出厂水

样 品 来 源 ：绥滨县自来水公司

绥滨县疾病预防控制中心

绥滨县疾病预防控制中心

220803100115

检 测 报 告

样品受理编号： SBJKA(2025) 第（759号）

样品名称	出厂水	商　　标	--
样品来源	县自来水公司	采样日期	2025.12.01
采样单位	绥滨县疾病预防控制中心	样品性状	无色透明液体 灭菌袋装 棕色广口瓶
送样人	王成、张皓然	样品数量	1000mL/袋×2袋 500mL/瓶×1瓶
收样日期	2025.12.01	检测完成日期	2025.12.31
检测类别	监督检测	依据卫生质量标准	GB5749-2022
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750.4-2023 (4.1),(5.1),(6.1),(7.1),(8.1),(9.1),(10.1),(11.1) GB/T 5750.5-2023 (4.2),(4.3),(5.1),(5.2),(6.2),(6.3),(8.1),(8.3),(11.1) GB/T 5750.6-2023 (4.3),(5.1),(6.1),(7.2),(8.1),(9.1),(11.1),(12.1),(13.1),(14.1) GB/T 5750.7-2023 (4.1) GB/T 5750.11-2023 (4.2) GB/T 5750.12-2023 (4.1),(5.1) GB/T 5750.10-2023 (4.3)（5.2）(6.2)（7.2）(15.2)（16.2）(21.2)		
检测结论	该样品所检项目的检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的标准规定。 检测结果见第2、3页 以下空白 单位公章		

编制：陈璐璐　　审核人：李燕　　批准（授权签字人）：

批准日期：2025年 12月 31日

绥滨县疾病预防控制中心
检 测 报 告 附 页

样品受理编号 SBJKA(2025)第 759 号

样 品 名 称：出厂水	商　　标：----
样 品 来 源：县自来水公司	检测完成日期：2025.12.31
检 测 结 果：	

序号	检测项目	单 位	限值	检测值
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/ml	100	3
3	砷	mg/L	0.01	<0.001
4	镉	mg/L	0.005	<0.004
5	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
6	铅	mg/L	0.01	<0.004
7	汞	mg/L	0.001	<0.0001
8	氰化物	mg/L	0.05	<0.004
9	氟化物	mg/L	1	0.19
10	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	10	0.28
11	色度	铂钴色度单位	15	5
12	浑浊度	NTU-散射浑浊度单位	1	<0.5
13	臭和味	--	无异臭、异味	无
14	肉眼可见物	--	无	无
15	PH	--	不小于 6.5 且不大于 8.5	6.7
16	铝	mg/L	0.2	<0.004
17	铁	mg/L	0.3	0.07
18	锰	mg/L	0.1	0.03
19	铜	mg/L	1.0	<0.2
20	锌	mg/L	1.0	<0.05
21	氯化物	mg/L	250	13
22	硫酸盐	mg/L	250	16
23	溶解性总固体	mg/L	1000	100
24	总硬度（以 CaCO3 计）	mg/L	450	84
25	高锰酸盐指数(以 O_2 计)	mg/L	3	0.72
26	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.11
27	游离氯	mg/L	出厂水中余量≥0.3 末梢水中余量≥0.05	0.4

以下空白

绥滨县疾病预防控制中心
检 测 报 告 附 页

样品受理编号 SBJKA(2025) 第 759 号

样 品 名 称：出厂水	商　　标：　　----
样 品 来 源：县自来水公司	检测完成日期：　　2025.12.31
检 测 结 果：	

序号	检测项目	单 位	限值	检测值
28	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.002
29	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.003
30	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.002
31	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.002
32	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值得比值之和不超过1	0.117
33	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.02
34	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.02
35	氯酸盐	mg/L	0.7	0.02

以下空白

绥滨县疾病预防控制中心

CMA

220803100115

检　测　报　告

样品受理编号：SBJKA2025760

样　品　名　称：末梢水

样　品　来　源：东福小区李宇涵家

绥滨县疾病预防控制中心

绥滨县疾病预防控制中心

检 测 报 告

220803100115

样品受理编号： SBJKA(2025) 第（760号）

样品名称	末梢水	商　　标	--
样品来源	东福小区李宇涵家	采样日期	2025.12.01
采样单位	绥滨县疾病预防控制中心	样品性状	无色透明液体 灭菌袋装 棕色广口瓶
送样人	王成、张皓然	样品数量	1000mL/袋×2袋 500mL/瓶×1瓶
收样日期	2025.12.01	检测完成日期	2025.12.31
检测类别	监督检测	依据卫生质量标准	GB5749-2022
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750.4-2023 (4.1),(5.1),(6.1),(7.1),(8.1),(9.1),(10.1),(11.1) GB/T 5750.5-2023 (4.2),(4.3),(5.1),(5.2),(6.2),(6.3),(8.1),(8.3),(11.1) GB/T 5750.6-2023 (4.3),(5.1),(6.1),(7.2),(8.1),(9.1),(11.1),(12.1),(13.1),(14.1) GB/T 5750.7-2023 (4.1) GB/T5750.10-2023 (4.3),(5.2),(6.2),(7.2),(15.2),(16.2),(21.2) GB/T 5750.11-2023 (4.2) GB/T 5750.12-2023 (4.1),(5.1)		
检测结论	该样品所检项目的检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的标准规定。 检测结果见第2、3页 以下空白 单位公章		

编制：陈璐璐　　审核人：李嘉　　批准（授权签字人）：

批准日期：2025年 12月 31日

绥滨县疾病预防控制中心
检 测 报 告 附 页

样 品 名 称：末梢水	商　　标：----
样 品 来 源：东福小区李宇涵家	检测完成日期：2025.12.31

检 测 结 果：

序号	检测项目	单 位	限值	检测值
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出
2	细菌总数	CFU/ml	100	4
3	砷	mg/L	0.01	<0.001
4	镉	mg/L	0.005	<0.004
5	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
6	铅	mg/L	0.01	<0.004
7	汞	mg/L	0.001	<0.0001
8	氰化物	mg/L	0.05	<0.004
9	氟化物	mg/L	1	0.18
10	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	10	0.39
11	色度	铂钴色度单位	15	5
12	浑浊度	NTU-散射浑浊度单位	1	<0.5
13	臭和味	--	无异臭、异味	无
14	肉眼可见物	--	无	无
15	PH	--	不小于 6.5 且不大于 9.5	6.7
16	铝	mg/L	0.2	<0.004
17	铁	mg/L	0.3	0.03
18	锰	mg/L	0.1	0.02
19	铜	mg/L	1.0	<0.2
20	锌	mg/L	1.0	<0.05
21	氯化物	mg/L	250	13
22	硫酸盐	mg/L	250	17
23	溶解性总固体	mg/L	1000	102
24	总硬度（以 CaCO3 计）	mg/L	450	93
25	高锰酸盐指数(以 O_2 计)	mg/L	3	0.72
26	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.08
27	游离氯	mg/L	出厂水中余量≥0.3 末梢水中余量≥0.05	0.05

以下空白

绥滨县疾病预防控制中心
检 测 报 告 附 页

样品受理编号 SBJKA(2025) 第 760 号

样 品 名 称：末梢水　　商　　标：——

样 品 来 源：东福小区李宇涵家　　检测完成日期：2025.12.31

检 测 结 果：

序号	检测项目	单 位	限值	检测值
28	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.002
29	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.002
30	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.002
31	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.002
32	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值得比值之和不超过 1	0.107
33	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.01
34	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.02
35	氯酸盐	mg/L	0.7	0.02

以下空白

绥滨县疾病预防控制中心

CMA

220803100115

检 测 报 告

样品受理编号：SBJKA2025761

样 品 名 称 ：末梢水

样 品 来 源 ：松滨家园崔凤鸣家

绥滨县疾病预防控制中心

绥滨县疾病预防控制中心

220803100115

检　测　报　告

样品受理编号：SBJKA(2025) 第（761号）　　共3页 /第 1 页

样品名称	末梢水	商　　标	--
样品来源	松滨家园崔凤鸣家	采样日期	2025.12.01
采样单位	绥滨县疾病预防控制中心	样品性状	无色透明液体 灭菌袋装 棕色广口瓶
送样人	王成、张皓然	样品数量	1000mL/袋×2袋 500mL/瓶×1瓶
收样日期	2025.12.01	检测完成日期	2025.12.31
检测类别	监督检测	依据卫生质量标准	GB5749-2022
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750.4-2023　(4.1),(5.1),(6.1),(7.1),(8.1),(9.1),(10.1),(11.1) GB/T 5750.5-2023　(4.2),(4.3),(5.1),(5.2),(6.2),(6.3),(8.1),(8.3),(11.1) GB/T 5750.6-2023　(4.3),(5.1),(6.1),(7.2),(8.1),(9.1),(11.1),(12.1),(13.1),(14.1) GB/T 5750.7-2023　(4.1) GB/T5750.10-2023　(4.3),(5.2),(6.2),(7.2),(15.2),(16.2),(21.2) GB/T 5750.11-2023　(4.2) GB/T 5750.12-2023　(4.1),(5.1)		
检测结论	该样品所检项目的检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的标准规定。 检测结果见第2、3页 以下空白 绥滨县疾病预防控制中心 检验专用章 单位公章		

编制：陈璐璐　　审核人：李嘉　　批准（授权签字人）：

批准日期：2025年 12月 31日

绥滨县疾病预防控制中心
检 测 报 告 附 页

样品受理编号 SBJKA(2025)第 761 号　　共 3 页 /第 2 页

样 品 名 称：末梢水	商　　标：----
样 品 来 源：松滨家园崔凤鸣家	检测完成日期：2025.12.31

检 测 结 果：

序号	检测项目	单 位	限值	检测值
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出
2	细菌总数	CFU/ml	100	4
3	砷	mg/L	0.01	＜0.001
4	镉	mg/L	0.005	＜0.004
5	铬（六价）	mg/L	0.05	＜0.004
6	铅	mg/L	0.01	＜0.004
7	汞	mg/L	0.001	＜0.0001
8	氰化物	mg/L	0.05	＜0.004
9	氟化物	mg/L	1	0.14
10	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	10	0.37
11	色度	铂钴色度单位	15	5
12	浑浊度	NTU-散射浑浊度单位	1	＜0.5
13	臭和味	--	无异臭、异味	无
14	肉眼可见物	--	无	无
15	PH	--	不小于 6.5 且不大于 9.5	6.7
16	铝	mg/L	0.2	＜0.004
17	铁	mg/L	0.3	0.05
18	锰	mg/L	0.1	0.02
19	铜	mg/L	1.0	＜0.2
20	锌	mg/L	1.0	＜0.05
21	氯化物	mg/L	250	15
22	硫酸盐	mg/L	250	24
23	溶解性总固体	mg/L	1000	98
24	总硬度（以 CaC03 计）	mg/L	450	82
25	高锰酸盐指数(以 O_2 计)	mg/L	3	0.72
26	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.12
27	游离氯	mg/L	出厂水中余量≥0.3 末梢水中余量≥0.05	0.1

以下空白

绥滨县疾病预防控制中心
检 测 报 告 附 页

样品受理编号 SBJKA(2025) 第 761 号　　共 3 页 /第 3 页

样 品 名 称：末梢水	商　　标：----
样 品 来 源：松滨家园崔凤鸣家	检测完成日期：2025.12.31

检 测 结 果：

序号	检测项目	单 位	限值	检测值
28	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.002
29	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.003
30	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.002
31	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.002
32	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值得比值之和不超过1	0.117
33	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.02
34	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.02
35	氯酸盐	mg/L	0.7	0.01

以下空白

绥滨县疾病预防控制中心

220803100115

检　测　报　告

样品受理编号：SBJKA2025762

样　品　名　称：末梢水

样　品　来　源：滨北路北段西侧徐萌家

绥滨县疾病预防控制中心

绥滨县疾病预防控制中心

220803100115

检 测 报 告

样品受理编号： SBJKA(2025) 第（762号）

样品名称	末梢水	商　　标	--
样品来源	滨北路北段西侧徐萌家	采样日期	2025.12.01
采样单位	绥滨县疾病预防控制中心	样品性状	无色透明液体 灭菌袋装 棕色广口瓶
送样人	王成、张皓然	样品数量	1000mL/袋×2袋 500mL/瓶×1瓶
收样日期	2025.12.01	检测完成日期	2025.12.31
检测类别	监督检测	依据卫生质量标准	GB5749-2022
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750.4-2023 (4.1),(5.1),(6.1),(7.1),(8.1),(9.1),(10.1),(11.1) GB/T 5750.5-2023 (4.2),(4.3),(5.1),(5.2),(6.2),(6.3),(8.1),(8.3),(11.1) GB/T 5750.6-2023 (4.3),(5.1),(6.1),(7.2),(8.1),(9.1),(11.1),(12.1),(13.1),(14.1) GB/T 5750.7-2023 (4.1) GB/T5750.10-2023 (4.3),(5.2),(6.2),(7.2),(15.2),(16.2),(21.2) GB/T 5750.11-2023 (4.2) GB/T 5750.12-2023 (4.1),(5.1)		
检测结论	该样品所检项目的检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的标准规定。 检测结果见第2、3页 以下空白 单位公章		

编制：陈璐璐　　审核人：　　批准（授权签字人）：

批准日期：2025 年 12 月 31 日

绥滨县疾病预防控制中心
检 测 报 告 附 页

样品受理编号 SBJKA(2025)第 762 号　　共 3 页 /第 2 页

样 品 名 称：末梢水	商　　标：----
样 品 来 源：滨北路北段西侧徐萌家	检测完成日期：2025.12.31

检 测 结 果：

序号	检测项目	单 位	限值	检测值
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出
2	细菌总数	CFU/ml	100	3
3	砷	mg/L	0.01	＜0.001
4	镉	mg/L	0.005	＜0.004
5	铬（六价）	mg/L	0.05	＜0.004
6	铅	mg/L	0.01	＜0.004
7	汞	mg/L	0.001	＜0.0001
8	氰化物	mg/L	0.05	＜0.004
9	氟化物	mg/L	1	0.17
10	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	10	0.44
11	色度	铂钴色度单位	15	5
12	浑浊度	NTU-散射浑浊度单位	1	＜0.5
13	臭和味	--	无异臭、异味	无
14	肉眼可见物	--	无	无
15	PH	--	不小于 6.5 且不大于 9.5	6.5
16	铝	mg/L	0.2	＜0.004
17	铁	mg/L	0.3	0.04
18	锰	mg/L	0.1	0.03
19	铜	mg/L	1.0	＜0.2
20	锌	mg/L	1.0	＜0.05
21	氯化物	mg/L	250	13
22	硫酸盐	mg/L	250	27
23	溶解性总固体	mg/L	1000	96
24	总硬度（以 CaCO3 计）	mg/L	450	89
25	高锰酸盐指数(以 O_2 计)	mg/L	3	0.80
26	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.11
27	游离氯	mg/L	出厂水中余量≥0.3 末梢水中余量≥0.05	0.05

以下空白

绥滨县疾病预防控制中心
检 测 报 告 附 页

样品受理编号 SBJKA(2025) 第 762 号

样 品 名 称：末梢水	商　　标：　　----
样 品 来 源：滨北路北段西侧徐萌家	检测完成日期：　　2025.12.31

检 测 结 果：

序号	检测项目	单 位	限值	检测值
28	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.002
29	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.003
30	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.003
31	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.002
32	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值得比值之和不超过 1	0.133
33	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.01
34	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.02
35	氯酸盐	mg/L	0.7	0.02

以下空白

绥滨县疾病预防控制中心

220803100115

检　测　报　告

样品受理编号：SBJKA2025763

样　品　名　称：末梢水

样　品　来　源：振兴大街中段吴明贵家

绥滨县疾病预防控制中心

绥滨县疾病预防控制中心

220803100115

检 测 报 告

样品受理编号： SBJKA(2025) 第（763号）

样品名称	末梢水	商　　标	--
样品来源	振兴大街中段吴明贵家	采样日期	2025.12.01
采样单位	绥滨县疾病预防控制中心	样品性状	无色透明液体 灭菌袋装 棕色广口瓶
送样人	王成、张皓然	样品数量	1000mL/袋×2袋 500mL/瓶×1瓶
收样日期	2025.12.01	检测完成日期	2025.12.31
检测类别	监督检测	依据卫生质量标准	GB5749-2022
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750.4-2023 (4.1),(5.1),(6.1),(7.1),(8.1),(9.1),(10.1),(11.1) GB/T 5750.5-2023 (4.2),(4.3),(5.1),(5.2),(6.2),(6.3),(8.1),(8.3),(11.1) GB/T 5750.6-2023 (4.3),(5.1),(6.1),(7.2),(8.1),(9.1),(11.1),(12.1),(13.1),(14.1) GB/T 5750.7-2023 (4.1) GB/T5750.10-2023 (4.3),(5.2),(6.2),(7.2),(15.2),(16.2),(21.2) GB/T 5750.11-2023 (4.2) GB/T 5750.12-2023 (4.1),(5.1)		
检测结论	该样品所检项目的检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的标准规定。 检测结果见第2、3页 以下空白 单位公章		

编制：陈璐璐　　审核人：　　批准（授权签字人）：

批准日期：2025年 12月 31日

绥滨县疾病预防控制中心
检 测 报 告 附 页

样品受理编号 SBJKA(2025)第 763 号　　共 3 页 /第 2 页

样 品 名 称：末梢水	商　　标：----
样 品 来 源：振兴大街中段吴明贵家	检测完成日期：2025.12.31
检 测 结 果：	

序号	检测项目	单 位	限值	检测值
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出
2	细菌总数	CFU/ml	100	3
3	砷	mg/L	0.01	＜0.001
4	镉	mg/L	0.005	＜0.004
5	铬（六价）	mg/L	0.05	＜0.004
6	铅	mg/L	0.01	＜0.004
7	汞	mg/L	0.001	＜0.0001
8	氰化物	mg/L	0.05	＜0.004
9	氟化物	mg/L	1	0.12
10	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	10	0.31
11	色度	铂钴色度单位	15	5
12	浑浊度	NTU-散射浑浊度单位	1	＜0.5
13	臭和味	--	无异臭、异味	无
14	肉眼可见物	--	无	无
15	PH	--	不小于 6.5 且不大于 9.5	6.6
16	铝	mg/L	0.2	＜0.004
17	铁	mg/L	0.3	0.04
18	锰	mg/L	0.1	0.03
19	铜	mg/L	1.0	＜0.2
20	锌	mg/L	1.0	＜0.05
21	氯化物	mg/L	250	15
22	硫酸盐	mg/L	250	26
23	溶解性总固体	mg/L	1000	101
24	总硬度（以 CaCO3 计）	mg/L	450	95
25	高锰酸盐指数(以 O_2 计)	mg/L	3	0.72
26	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.11
27	游离氯	mg/L	出厂水中余量≥0.3 末梢水中余量≥0.05	0.05

以下空白

绥滨县疾病预防控制中心
检 测 报 告 附 页

样品受理编号 SBJKA(2025) 第 763 号

样 品 名 称：末梢水	商　　标：　　----
样 品 来 源：振兴大街中段吴明贵家	检测完成日期：　　2025.12.31

检 测 结 果：

序号	检测项目	单 位	限值	检测值
28	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.002
29	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.002
30	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.003
31	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.002
32	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值得比值之和不超过1	0.123
33	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.01
34	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.02
35	氯酸盐	mg/L	0.7	0.02

以下空白

绥滨县疾病预防控制中心

CMA

220803100115

检 测 报 告

样品受理编号：SBJKA2025764

样 品 名 称 ：末梢水

样 品 来 源 ：隆丰小区刘明鑫家

绥滨县疾病预防控制中心

绥滨县疾病预防控制中心

220803100115

检 测 报 告

样品受理编号： SBJKA(2025) 第 (764 号)

样品名称	末梢水	商　　标	--
样品来源	隆丰小区刘明鑫家	采样日期	2025.12.01
采样单位	绥滨县疾病预防控制中心	样品性状	无色透明液体 灭菌袋装 棕色广口瓶
送样人	王成、张皓然	样品数量	1000mL/袋×2 袋 500mL/瓶×1 瓶
收样日期	2025.12.01	检测完成日期	2025.12.31
检测类别	监督检测	依据卫生质量标准	GB5749-2022
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750.4-2023 (4.1),(5.1),(6.1),(7.1),(8.1),(9.1),(10.1),(11.1) GB/T 5750.5-2023 (4.2),(4.3),(5.1),(5.2),(6.2),(6.3),(8.1),(8.3),(11.1) GB/T 5750.6-2023 (4.3),(5.1),(6.1),(7.2),(8.1),(9.1),(11.1),(12.1),(13.1),(14.1) GB/T 5750.7-2023 (4.1) GB/T5750.10-2023 (4.3),(5.2),(6.2),(7.2),(15.2),(16.2),(21.2) GB/T 5750.11-2023 (4.2) GB/T 5750.12-2023 (4.1),(5.1)		
检测结论	该样品所检项目的检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 的标准规定。 检测结果见第 2、3 页 以下空白 单位公章		

编制：陈璐璐　　审核人：　　批准（授权签字人）：

批准日期：2025年 12月 31日

绥滨县疾病预防控制中心
检 测 报 告 附 页

样品受理编号 SBJKA(2025)第 764 号　　共 3 页 /第 2 页

样 品 名 称：末梢水	商　　标：----
样 品 来 源：隆丰小区刘明鑫家	检测完成日期：2025.12.31

检 测 结 果：

序号	检测项目	单 位	限值	检测值
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出
2	细菌总数	CFU/ml	100	4
3	砷	mg/L	0.01	<0.001
4	镉	mg/L	0.005	<0.004
5	铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
6	铅	mg/L	0.01	<0.004
7	汞	mg/L	0.001	<0.0001
8	氰化物	mg/L	0.05	<0.004
9	氟化物	mg/L	1	0.14
10	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	10	0.41
11	色度	铂钴色度单位	15	5
12	浑浊度	NTU-散射浑浊度单位	1	<0.5
13	臭和味	--	无异臭、异味	无
14	肉眼可见物	--	无	无
15	PH	--	不小于 6.5 且不大于 9.5	6.7
16	铝	mg/L	0.2	<0.004
17	铁	mg/L	0.3	0.04
18	锰	mg/L	0.1	0.03
19	铜	mg/L	1.0	<0.2
20	锌	mg/L	1.0	<0.05
21	氯化物	mg/L	250	15
22	硫酸盐	mg/L	250	27
23	溶解性总固体	mg/L	1000	102
24	总硬度（以 CaCO3 计）	mg/L	450	94
25	高锰酸盐指数(以 O_2 计)	mg/L	3	0.72
26	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	0.12
27	游离氯	mg/L	出厂水中余量≥0.3 末梢水中余量≥0.05	0.1

以下空白

绥滨县疾病预防控制中心
检 测 报 告 附 页

样品受理编号 SBJKA(2025) 第 764 号

样品名称：末梢水	商　　标：----
样品来源：隆丰小区刘明鑫家	检测完成日期：2025.12.31

检测结果：

序号	检测项目	单 位	限值	检测值
28	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.002
29	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.003
30	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.002
31	三溴甲烷	mg/L	0.1	0.003
32	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值得比值之和不超过1	0.127
33	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.01
34	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.01
35	氯酸盐	mg/L	0.7	0.02

以下空白

绥滨疾控检测专用章